

Штамп органа ГПН

Заведующий МБДОУ
должность руководителя,
д/с № 5, Ясин'

Ф.И.О.
Джунaidова Н.А.

наименование организации,

пгт. Ойсхар, ул. Садов
адрес
б/д 15

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

30 СЕНТЯБРЯ 2021Г.

Гудермесский муниципальный район район

место рассмотрения (город, район)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧР
ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧР ШАМУРЗАЕВ Х.А.

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 72 от
30 СЕНТЯБРЯ 2021Г., возбужденного

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧР
ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧР ШАМУРЗАЕВ Х.А.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЖУНАИДОВА ЖАННАТ АЮБОВНА

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

30.09.2021 в 12 часов 00 минут в

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 5 «ЯСИН» П. ОЙСХАР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5 «ЯСИН»)**

расположенном по адресу:

Гудермесский муниципальный район район, пгт. Ойсхар, ул. Садовая 15

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопасности,

а именно:

1	Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 392
2	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 60
3	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 407

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Шамурзаев Х.А.

должность, фамилия, инициалы лица



подпись

Настоящее представление получил

30.08.21г. Дюжмаева Н.А.

дата, Ф.И.О.



подпись

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

1	Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Шамурзаев Х.А.	30.08.21г. Дюжмаева Н.А.
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		