

СОГЛАСОВАНО

Председатель ППК

МБДОУ «Детский сад № 5 «Ясин»

М.Р. Висалиева

« 01 » февраля 2019г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

Детский сад № 5 «Ясин»

Ж.А. Джунаидова

« 01 » февраля 2019г.



Должностные обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад №5 «Ясин» по пожарной безопасности.

Заведующий детским садом несет персональную ответственность за противопожарный режим.

Заведующий детским садом обязан:

в начале года с целью обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в детском саду, назначить ответственного за пожарную безопасность, определить порядок действий работников и служащих при возникновении пожара;

соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

при тушении пожаров на территории детского сада предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения и иные объекты детского сада;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности детского сада, в т.ч. о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных дружин.

Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в организации.

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объектах, где может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, заведующий детским садом может создавать пожарно-техническую комиссию.

На объекте с массовым пребыванием людей, а также на этаже где находится 10 и более человек заведующий детским садом обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

Заведующий детским садом обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение на территории и в помещениях детского сада;

Заведующий детским садом обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

Заведующий детским садом обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.

Заведующий детским садом организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

Заведующий детским садом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (утренники, представления и др.) обеспечивает:

- а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- б) дежурство ответственных лиц в помещениях.

Заведующий детским садом обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:


- а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

Заведующий детским садом определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Заведующий детским садом обеспечивает объект огнетушителями согласно нормам. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

Заведующий детского сада выполняет обязанности ответственного за пожарную безопасность у организации.

С должностными обязанностями
по пожарной безопасности ознакомлен:



Ж.А.Джунаидова