

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Ясин» п.Ойсхар
Гудермесского муниципального района

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ППО
МБДОУ №5 «Ясин» п.Ойсхар
М.Р.Висалиева

01.02.2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МБДОУ №5 «Ясин» п.Ойсхар
Ж.А.Джунаидова

Приказ от 01.02.2019 №03-ОД



ИНСТРУКЦИЯ

**по пожарной безопасности в детском саду
ИОТ - 002 - 2019**

Инструкция по пожарной безопасности

1. Общие требования пожарной безопасности в детском саду

Территория детского сада должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву, следует регулярно убирать и вывозить с территории.

Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

В период пребывания в здании детского сада людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

2. Запрещается:

Разводить костры, сжигать мусор на территории детского сада.

Курить в помещениях детского сада.

Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

Проживать в здании детского сада обслуживающему персоналу и другим лицам.

Хранить в здании детского сада легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители ("жучки").

Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании детского сада при наличии в помещениях сотрудников и детей, а также без письменного приказа заведующего детским садом.

Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара.

Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или телефон экстренного вызова.

Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю детского сада или заменяющему его работнику.

Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать детей и сотрудников из здания.

Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения, повышенной температуры и поражения электрическим током.